

RDS-Nr.: RDS SG 1/060

Sitzungsvorlage für die Samtgemeinde Elm-Asse

Beratungsfolge	Öffentlichkeitsstatus	Aufgabe
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abwasser	öffentlich	Entscheidung

Betr.: Dacherneuerung Betriebsgebäude Kläranlage Gr. Biewende

Beschlussvorschlag:

Die Dacheindeckung des Betriebsgebäudes der Kläranlage Groß Biewende wird erneuert. Die vorhandene Schiefertafeleindeckung wird durch Tonziegel ersetzt. Gleichzeitig werden auch die Fallrohre erneuert.

Berichterstatter/in: Herr Grothe

Begründung:

Die vorhandene Schiefereindeckung stammt aus dem Herstellungsjahr der Kläranlage 1967. Mittlerweile wurden erhebliche Sturmschäden beseitigt, so dass die unter der Schieferabdeckung vorhandene Dachpappe erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Diese Dachpappe kann die Funktion der Wasserführung nicht mehr erfüllen. Durch die vielen Schadstellen dringt bereits Regenwasser in das Gebäude ein.

In diesem Zuge sollen auch die Regenrinnen erneuert werden, die ebenfalls aus dem Jahr 1967 stammen.

Die Maßnahme soll beschränkt über das Bauamt der Samtgemeinde Elm-Asse ausgeschrieben werden. Mittel hierfür stehen im Wirtschaftsplan 2016 zur Verfügung. Es wird gebeten, entsprechend der Vorlage zu beschließen

Regina Bollmeier

Anlagen: ohne

