

Sitzungsvorlage für die Samtgemeinde Elm-Asse

Beratungsfolge	Öffentlichkeits- status	Aufgabe
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abwasser	öffentlich	Entscheidung

Betr.: Erneuerung Regenwasserhauptleitung Remlingen, Asseweg

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss möge beschließen:

”
Die Regenwasserhauptleitung und die Regenwasserhausanschlüsse im Bereich des Asseweges in Remlingen vom Siehenweg bis zum Schulparkplatz wird bzw werden erneuert. Die Maßnahme wird über das Ingenieurbüro Behrendt aus Groß Vahlberg abgewickelt.“

Berichterstatter/in: Herr Grothe

Begründung:

Aufgrund diverser Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden und an Grundstücken am Asseweg wurde der o. a. Regenwasserkanal untersucht. Es wurden erhebliche Schäden festgestellt, die aufgrund der Schadensart zu beheben sind.

Aufgrund der Befahrung wurde das Ingenieurbüro Behrendt mit der Erstellung eines Sanierungskonzeptes beauftragt.

Es handelt sich um einen Betonkanal mit einem Durchmesser von 600 mm. Aufgrund der Lage der weitergehenden Vorflut kann kein größerer Durchmesser verlegt werden. Dies verhindern auch die in unmittelbarer Nähe verlegten anderen Versorgungsleitungen. Es besteht die Möglichkeit, die Maßnahme in 2 Bauabschnitten durchzuführen.

Die Gesamtkosten betragen lt. Erläuterungsbericht bei kompletter Ausführung 491.000 €, bei Ausführung in 2 Abschnitten 540.300 € und bei einer Schlauchlinersanierung 375.000 €. Die Gemeinde Remlingen hat sich für eine Ausführung in offener Bauweise ausgesprochen, da die Schlauchlinervariante einer weitergehenden Prüfung bedarf.

Im Wirtschaftsplan für die Niederschlagwasserbeseitigung stehen für die Maßnahme 220.000 € und im Haushaltsplan der Gemeinde Remlingen-Semmensstedt 225.000 € zur Verfügung.

Der Erläuterungsbericht für diese Maßnahme ist beigefügt.

Es wird gebeten, entsprechend der Vorlage zu beschließen

Dirk Neumann

Anlagen:

Erläuterungsbericht